

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTIE

Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Štátna kúpeľná komisia“) podľa ustanovenia § 41 ods.1 a § 42 písm. c) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa ustanovenia § 15 ods. 5 zákona v spojení s ustanovením § 49 zákona a ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vo veci vydania nového povolenia využívať prírodné liečivé zdroje s názvom: vrt BJ-19, Kúpeľný /vrt BJ-22/, Ženský bazén I /vrt B-1/, Ženský bazén II /vrt B-2/, Mužský bazén /vrt B-3/ v meste Rajecké Teplice, v katastrálnom území Rajecké Teplice spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. r o z h o d l a

#### t a k t o:

##### I. Spoločnosti:

Obchodné meno: Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s.

Sídlo: Tichá 34, 811 02 Bratislava

IČO: 31 642 284

Právna forma: Akciová spoločnosť

Štatutárny orgán: Predstavenstvo

Meno a priezvisko: Zdenek Miškolci - predseda

Bydlisko: Tichá 5149/34, 811 02 Bratislava

Štátne občianstvo: slovenské

Dátum narodenia:

Meno a priezvisko: Ladislav Miškolci - člen

Bydlisko: Výčapy - Opatovce 19, 951 44 Výčapy - Opatovce

Štátne občianstvo: slovenské

Dátum narodenia:

Meno a priezvisko: Ing. Marek Mišura - člen

Bydlisko: Haanova 3642/14, 851 04 Bratislava

Štátne občianstvo: slovenské

Dátum narodenia:

(ďalej len „využívateľ“) sa podľa § 15 ods. 5 druhá veta v spojení s § 11 zákona **p o v o ľ u j e** na predmet podnikania:  
*poskytovanie kúpeľnej starostlivosti poskytovanej v prírodných liečebných kúpeľoch v meste Rajecké Teplice na vonkajšiu balneoterapiu - vaňové a bazénové kúpele*

### **v y u ž í v a ť**

#### **prírodný liečivý zdroj s názvom vrt BJ-19 - registračné číslo ZA-22**

polohopisné a výškopisné zameranie: X = 1 182 316,21 m; Y = 448 281,45 m  
Z<sub>terén</sub> = 413,90 m n. m.  
Z<sub>pažnica</sub> = 414,28 m n. m.

v meste Rajecké Teplice, v katastrálnom území Rajecké Teplice (ďalej len „BJ-19“) v odbernom množstve prírodnej liečivej vody zo zdroja čerpaním, ktoré je  $Q_{\max} = 3$  l/s, na vonkajšiu balneoterapiu – vaňové a bazénové kúpele;

#### **prírodný liečivý zdroj s názvom Kúpeľný /vrt BJ-22/ - registračné číslo ZA-28**

polohopisné a výškopisné zameranie: X = 1 182 209,45 m; Y = 448 236,31 m  
Z<sub>terén</sub> = 412,05 m n. m.  
Z<sub>pažnica</sub> = 412,65 m n. m.

v meste Rajecké Teplice, v katastrálnom území Rajecké Teplice (ďalej len „BJ-22“) v odbernom množstve prírodnej liečivej vody zo zdroja čerpaním, ktoré je  $Q_{\max} = 2$  l/s na vonkajšiu balneoterapiu – vaňové a bazénové kúpele;

#### **prírodný liečivý zdroj s názvom Ženský bazén I /vrt B-1/-registračné číslo ZA-15**

#### **prírodný liečivý zdroj s názvom Ženský bazén II/vrt B-2/-registračné číslo ZA-16**

#### **prírodný liečivý zdroj s názvom Mužský bazén /vrt B-3/-registračné číslo ZA-17**

polohopisné a výškopisné zameranie vrt B-1, vrt B-2, vrt B-3:  
X = 1 182 281,36 m; Y = 448 256,26 m  
Z<sub>terén</sub> = 410,21 m n. m.

v meste Rajecké Teplice, v katastrálnom území Rajecké Teplice (ďalej len „B-1, B-2, B-3“) v odbernom množstve prírodnej liečivej vody zo zdrojov čerpaním, ktoré je  $Q_{\max} = 1,7$  l/s, na vonkajšiu balneoterapiu – vaňové a bazénové kúpele.

Indikácie prírodnej liečivej vody (ďalej len „voda“) zo zdrojov s názvom: vrt BJ-19, Kúpeľný /vrt BJ-22/, Ženský bazén I /vrt B-1/, Ženský bazén II /vrt B-2/, Mužský bazén /vrt B-3/ upravuje príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z. ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení zmien a doplnkov.

II. Využívateľ je oprávnený využívať zdroje s názvom: vrt BJ-19, Kúpeľný /vrt BJ-22/, Ženský bazén I /vrt B-1/, Ženský bazén II /vrt B-2/, Mužský bazén /vrt B-3/ s účinnosťou od 19.4.2012.

III. Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) a h) zákona v spojení s § 14 ods. 1 písm. i) zákona sa využívateľovi určujú podmienky využívania a režimového sledovania zdrojov BJ-19, BJ-22, vrt B-1, vrt B-2 a B-3 a ďalšie podmienky súvisiace s využívaním zdrojov:

1. Zdroje BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3 využívať tak, aby boli dodržiavané exploatačné podmienky a aby nebolo prekročované povolené odberné množstvo vody zo zdrojov BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3, určené v tomto rozhodnutí.
2. Na zdrojoch BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3 a na pozorovacích zdrojoch: BJ-21A, BJ-14, RT-1 a P-2 zabezpečiť vykonávanie režimových meraní a ich zaznamenanie v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia (ďalej len „príloha rozhodnutia“) ručne pozorovateľom.
3. Na zdrojoch BJ-19, BJ-22, B-1, B-2, B-3 a na pozorovacom zdroji BJ-21A zabezpečiť vykonávanie režimových meraní a ich zaznamenanie v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia prostredníctvom AMT a ručne pozorovateľom; v prípade poruchy AMT zabezpečiť vykonávanie režimových meraní a ich zaznamenanie v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia ručne.
4. Zabezpečiť sledovanie meteorologických (teplota vzduchu, úhrn zrážok, barometrický tlak vlastnou meteorologickou stanicou, alebo najbližšou meteorologickou stanicou SHMÚ) a hydrologických ukazovateľov lokality (úroveň hladiny v najbližšom povrchovom toku vlastným merným profilom, alebo najbližším profilom SHMÚ) v rozsahu stanovenom v prílohe rozhodnutia.
5. Výsledky meraní podľa časti III. bodu 2., 3. a 4. zapisovať do predpísaných databázových formulárov Lokálneho informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (ďalej len „LIS“) a zasielať formou synchronizačných súborov do Centrálného informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (ďalej len „CIS“) raz mesačne elektronickou formou na e-mailovú adresu [monitoring@health.gov.sk](mailto:monitoring@health.gov.sk) za obdobie príslušného mesiaca a to do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.
6. V poznámke formulárov na zaznamenanie výsledkov meraní podľa časti III. bodu 2., 3. a 4. uvádzať zmeny v exploatacii, poruchy, prevádzkové prestávky a ďalšie zmeny týkajúce sa využívania zdrojov BJ-19, BJ-22, B-1, B-2, B-3.
7. Raz ročne predkladať na Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel (ďalej len „Inšpektorát“) na obdobie príslušného roka plán údržby a opráv technického zariadenia zdrojov BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3 a to do 31. januára príslušného roka.
8. Merať odberné množstvo vody zo zdroja BJ-19, BJ-22 a spolu zo zdroja B-1, B-2, B-3 na povolený účel využitia prietokomerom v mieste určenom Inšpektorátom podľa § 14 ods. 1 písm. l) zákona a zabezpečiť jeho pravidelné ciachovanie podľa pokynov výrobcu.
9. Určenie umiestnenia prietokomera podľa časti III.8. tohto rozhodnutia si využívateľ vyžiada od Inšpektorátu v lehote 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

tohto rozhodnutia.

10. Vykonávať fyzikálne, fyzikálno-chemické, mikrobiologické a biologické analýzy vody v rozsahu a v časových intervaloch podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 53 písm. a) zákona a to zo zdrojov BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3 a súčasne z ich príslušného spotrebiska. Interval medzi jednotlivými predpísanými analýzami musí byť minimálne 6 mesiacov.
11. Vzorky pre kontrolné analýzy odoberať iba prostredníctvom pracovníkov akreditovaných laboratórií zapísaných do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou (ďalej len „akreditované laboratórium“) a o pripravovanom odbere vzoriek s uvedením vykonávacieho akreditovaného laboratória informovať Inšpektorát najneskôr 10 dní vopred písomnou formou a na e-mailovú adresu [ikz@health.gov.sk](mailto:ikz@health.gov.sk).
12. Predkladať Inšpektorátu výsledky analýz podľa časti III. bodu 10 za zdroj BJ-19 a BJ-22 zvlášť a spolu za zdroje B-1, B-2 a B-3 vo forme Protokolu o odbere vody zo zdroja, Protokolu o skúške vody zo zdroja a z príslušného spotrebiska a Protokolu o analýze vody zo zdroja a z príslušného spotrebiska (ďalej len „protokoly“) písomnou formou do 30 dní od odberu vzoriek akreditovaným laboratóriom a do 10 dní odo dňa dodania protokolov od akreditovaného laboratória aj elektronicky na e-mailovú adresu [monitoring@health.gov.sk](mailto:monitoring@health.gov.sk) na predpísaných databázových formulároch LIS a zasielať do CIS.
13. Vykonať kontrolnú analýzu vody zo zdroja BJ-19, BJ-22 a spolu za zdroje B-1, B-2 a B-3 a z ich príslušného spotrebiska v rozsahu a v časových intervaloch predpísaných Inšpektorátom, ak ju nariadi v prípade zistenia zmien fyzikálnych a chemických vlastností a mikrobiologických a biologických hodnôt vody zo zdroja BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3 alebo z ich príslušného spotrebiska nad limit podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.
14. Aktualizovať príslušný prevádzkový poriadok zdrojov a balneotechnických zariadení a predložiť Inšpektorátu v lehote 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
15. Predložiť Štátnej kúpeľnej komisii doklad o využitel'nom množstve prírodnej liečivej vody zo zdrojov BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3 alebo z celej hydrogeologickej štruktúry v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Povinnosť plniť podmienky určené týmto rozhodnutím sa využívateľovi začínajú dňom 19.4.2012.

Okrem podmienok určených týmto rozhodnutím je využívateľ povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona, najmä ustanovenia § 14 ods. 1, § 17 ods. 1, § 27 ods. 4, 5, 6 a 7 a § 29 ods.2 zákona a zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa § 53 tohto zákona.

Práva z tohto rozhodnutia nie je možné preniesť na iného.

**IV.** Toto povolenie využívať zdroj sa podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. k) zákona v spojení s ustanovením § 15 ods. 5 zákona vydáva na dobu 15 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

### **Odôvodnenie**

Dňa 24.8.2011 začala Štátna kúpeľná komisia ako príslušný správny orgán správne konanie vo veci vydania nového povolenia využívať prírodné liečivé zdroje v meste Rajecké Teplice, v katastrálnom území Rajecké Teplice pre využivateľa podľa § 15 ods. 5 zákona, nakoľko mu dňa 18.4.2012 končí platnosť povolenia využívať zdroje, ktoré bolo vydané rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR pod č. M/369/2002/IKŽ-0132 zo dňa 22.2.2002 v znení vyznačenej zmeny Štátnou kúpeľnou komisiou Ministerstva zdravotníctva SR č. 20346-43/2006/ŠKK zo dňa 27.9.2006. Štátna kúpeľná komisia podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomila o začatí správneho konania formou verejnej vyhlášky všetkých účastníkov konania a dotknuté orgány a zároveň využivateľa vyzvala, v súvislosti so zhodnotením plnenia zákonom ustanovených podmienok a podmienok ustanovených v povolení využívať zdroje podľa § 15 ods. 5 zákona, že v lehote do 120 dní odo dňa doručenia predmetného upovedomenia je potrebné predložiť doklady podľa § 11 ods. 2 písm. a) bod 2, písm. b) až h), ods. 3 písm. b), d), e), f) bod 1,2,3,4,5, písm. g) a ods. 5 zákona. V rovnakej lehote umožnil správny orgán účastníkom konania ako aj dotknutým orgánom možnosť vyjadriť sa k veci, k podkladom rozhodnutia, navrhovať dôkazy a ich doplnenie. V stanovenej lehote si účastníci konania ani dotknuté orgány neuplatnili žiadne vyjadrenia, dôkazné tvrdenia alebo doplnenia podkladov. Využívatel' dňa 3.1.2012 s doplnením dňa 3.2.2012 predložil resp. doručil na Štátnu kúpeľnú komisiu v súlade s výzvou požadované doklady.

Štátna kúpeľná komisia prerokovala využivateľom predložené doklady dňa 8.2.2012 a posúdila, že predložené doklady vo veci vydania nového povolenia využívať prírodné liečivé zdroje sú v súlade so zákonom a ich obsah je postačujúci pre posúdenie veci.

Využívatel' v predložených dokladoch uviedol predmet podnikania, pri ktorom bude využívané zdroje BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3 na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti a to na vonkajšiu balneoterapiu - vaňové a bazénové kúpele, pričom na tento účel navrhol pre zdroj BJ – 19 odberné množstvo 3 l/s, pre zdroj BJ – 22 odberné množstvo 2 l/s a pre zdroje B-1, B-2, B-3 spolu odberné množstvo 1,7 l/s. Spôsob odberu pre zdroje BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3 navrhol čerpaním. Pričom zdroje B-1, B-2 a B-3 sú svojou blízkosťou špecifickým prípadom a možno ich z hydraulického hľadiska považovať za jeden zdroj a preto je ponorné čerpadlo osadené len v zdroji B-2 približne 1 m od okraja pažnice, s kapacitou 2 l/s. Dátum začatia využívania resp. pokračovania v doterajšom využívaní uviedol dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Využívatel' ukončenie využívania zdroja neplánuje, preto dátum ukončenia využívania neuviedol. Využívatel' ukončenie využívania zdroja neplánuje, preto dátum ukončenia využívania neuviedol. Likvidáciu použitej vody realizuje a naďalej bude vypúšťaním do recipientu vodného toku Rajčianka v katastrálnom území Rajecké Teplice, cez II. výusť v riečnom km 15,5 podľa povolenia na vypúšťanie osobitých vôd č. A/2008/02051-2/ObÚŽP-Slo /právoplatné dňom 17.7.2008/, ktoré vydal príslušný orgán štátnej vodnej správy – obvodný úrad životného prostredia v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ktoré je platné do 30.6.2018. V rámci zámeru využívania zdrojov BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3 predložil kópiu z katastrálnej mapy, kde sú zakreslené jednotlivé miesta zdrojov s označením nehnuteľnosti, a výpis z katastra nehnuteľností, čím preukázal vlastníctvo nehnuteľností na ktorých sa zdroje B-1, B-2 a B-3 nachádzajú a ktoré majú byť ich využitím priamo dotknuté. Na základe predloženého výpisu z katastra nehnuteľností nie je vlastníkom nehnuteľnosti na ktorej sa nachádza zdroj BJ-19 a BJ-22, ale vlastníkom je APHRODITE – Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice s.r.o., Panenská 33, 811 02 Bratislava, IČO: 36 006 297. Využívateľ preukázal a dokladoval iné právo k nehnuteľnosti – pozemku /parcelné č. 6/1, 6/9 k. ú. Rajecké Teplice/ v zmysle § 11 ods. 5 zákona súhlasom majiteľa týchto pozemkov s užívaním jeho pozemkov za účelom využívania zdrojov. Vlastníctvo záchytného zariadenia zdrojov BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3 preukázal dokladom – „Dodatok k zápisnici o odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do privatizovaného majetku š.p. Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, so sídlom v Rajeckých Tepliciach v zmysle § 19, 20, 21 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, spísanej 8.11.1995“ zo dňa 13.3.1996, kde sú tieto zdroje zahrnuté v súpise ložísk nerastného bohatstva /príloha č. 12/. Ďalej predložil polohopisné a výškopisné zameranie zdrojov BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3, návrh na využitie zdrojov s ohľadom na ich charakter a využiteľné množstvo vody a popísal spôsob využívania zdrojov. Využívateľ ďalej v predložených dokladoch uviedol, že súčasnosti je v štádiu riešenia podrobný hydrogeologický prieskum potrebný k schváleniu záverečnej správy o využiteľnom množstve minerálnej vody zo zdrojov v hydrogeologickej štruktúre Rajecké Teplice, čo preukázal faktúrou s dodávateľom – zhotoviteľom geologických prác /INGEO – ighp, s.r.o., Bytčina 16/16, 010 01 Žilina/ a z ktorej je zrejmé, že využívateľ financuje uvedený prieskum sám. K žiadosti boli priložené výpisy z registra trestov štatutárnych zástupcov. Údaje uvedené v § 11 ods. 2 písm. a) zákona využívateľ preukázal Výpisom z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 3929/B zo dňa 11.11.2011.

V nadväznosti na tieto skutočnosti Štátna kúpeľná komisia opätovne v súlade s § 33 správneho poriadku oznámila formou verejnej vyhlášky účastníkom konania a dotknutým orgánom, že pred vydaním rozhodnutia majú možnosť vyjadriť sa k veci, podkladom rozhodnutia, navrhovať dôkazy a ich doplnenie. V stanovenej lehote účastníci konania ani dotknuté orgány neuplatnili žiadne vyjadrenia, dôkazné tvrdenia alebo doplnenia podkladov. Štátna kúpeľná komisia preto opätovne prerokovala predložené doklady dňa 27.3.2012 a posúdila, že predložené doklady vo veci vydania nového povolenia využívať prírodné liečivé zdroje sú v súlade so zákonom a jej obsah je postačujúci pre posúdenie veci.

Správny orgán pri správnej úvahe zhodnotil a preskúmal všetky predložené náležitosti a doklady a na základe vyššie uvedených skutočností usúdil, že nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vo veci vydania nového povolenia využívať zdroje BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3 využívateľovi a na základe vyššie uvedených skutočností mu povolenie využívať prírodné liečivé zdroje vydal.

V rozhodnutí správny orgán určil odberné množstvo vody zo zdroja BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3, spôsob a podmienky využívania a režimového sledovania zdroja BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3 a pozorovacích zdrojov BJ-21A, BJ-14 a P-2 a rozsah a časové intervaly vykonávania kontrolných analýz vody. Zároveň uložil využívateľovi okrem iného aj tieto povinnosti: predložiť doklad o využiteľnom množstve prírodnej liečivej vody zo zdrojov BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3 alebo z celej hydrogeologickej

štruktúry v lehote do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a povinnosť aktualizovať prevádzkový poriadok zdrojov BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3 a balneotechnického zariadenia v lehote 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. S prihliadnutím na skutočnosť, že využívatel' už má existujúce zariadenie na využívanie zdrojov BJ-19, BJ-22, B-1, B-2 a B-3 /prírodné liečebné kúpele v meste Rajecké Teplice/, správny orgán určil začiatok využívania zdroja dňa 19.4.2012. Dobu povoleného využívania vody určil na 15 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností a poznania ďalších skutočností z úradnej činnosti správny orgán nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vyhovieť využívatel'ovi vo veci vydania povolenia využívať prírodné liečivé zdroje. Správny orgán posúdil, že vydaním povolenia využívať prírodné liečivé zdroje nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani obmedzené alebo ohrozené práva účastníkov konania. Z uvedených dôvodov správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 43 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podať odvolanie na Štátnu kúpeľnú komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava v lehote do 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

**Doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.**  
**predseda**  
**Štátnej kúpeľnej komisie**

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku sa toto rozhodnutie s povahou verejnej vyhlášky vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli v meste Rajecké Teplice a iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň uvedenej lehoty je dňom doručenia. Mesto Rajecké Teplice verejnú vyhlášku s vyznačeným dňom vyvesenia a zvesenia vráti Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky – Štátnej kúpeľnej komisii.

**Toto rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. 09044/2011-43/2012/ŠKK zo dňa 27.3.2012 bolo**

**Vyvesené na úradnej tabuli dňa:**

**Zvesené z úradnej tabule dňa:**

odtlačok pečiatky a podpis:

**Doručí sa :**

**účastníkom konania:**

1. Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s., Tichá 34, 811 02 Bratislava
2. APHRODITE–Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice s.r.o., Panenská 33, 811 02 Bratislava
3. neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou

**dotknutým orgánom:**

1. Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
2. Obvodný úrad životného prostredia Žilina, Moyzesova ul. 54, 010 01 Žilina
3. Krajský úrad životného prostredia v Žiline, Nám. M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina



**ROZSAH REŽIMOVÝCH MERANÍ NA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOCH A POZOROVACÍCH ZDROJOCH V RAJECKÝCH TEPLICIACH, METEOROLOGICKÝCH A HYDROLOGICKÝCH UKAZOVATEĽOV V RAJECKÝCH TEPLICIACH (merané veličiny)**

Reg. číslo	Názov zdroja	Technické označenie	Charakter zdroja	Výdatnosť <sup>1)</sup> Q [l. s <sup>-1</sup> ]	Denná spotreba vody <sup>2)</sup> [m <sup>3</sup> .deň <sup>-1</sup> ]	Stav prietokomera <sup>3)</sup> [m <sup>3</sup> ]	Teplota Vody [°C]	Obsah HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 4) [mg/l]	Vodivosť [μS/cm]	Hladina podzemnej vody [cm]	Teplota vzduchu [°C]	Barometrický tlak [MPa]	Vodočet <sup>5)</sup> [cm]	Zrážky [mm]
ŽA-015	Mužský bazén I.	B-1	PLZ,V	AMT	D	AMT	AMT	2D	AMT	AMT	D	D	D	D
ŽA-016	Ženský bazén II.	B-2	PLZ,V											
ŽA-017	Ženský bazén I.	B-3	PLZ,V											
ŽA-028	Kúpeľný	BJ-22	PLZ,V	AMT	D	AMT	AMT	2D	AMT	AMT				
ŽA-022	-	BJ-19	PLZ,V	AMT	D	AMT	AMT	2D	AMT	AMT				
ŽA-030	-	BJ-21A	V <sup>x</sup> , P	AMT <sup>6)</sup>	D <sup>6)</sup>	AMT <sup>6)</sup>	AMT <sup>6)</sup>	2D <sup>6)</sup>	AMT <sup>6)</sup>	AMT				
ŽA-035	-	BJ-14	P	-	-	-	-	-	-	2D				
ŽA-034	-	P-2	P	-	-	-	-	-	-	2D				
ŽA-036	-	RT-1 <sup>7)</sup>	P	-	-	-	-	-	-	2D				

**Legenda:**

PLZ – prírodný liečivý zdroj

V – využívaný zdroj (na predmet podnikania)

V<sup>x</sup> – využívaný zdroj na rekreačné účely

P – pozorovací zdroj

D - každý deň jedno meranie v rovnakú hodinu

2D – meranie každý druhý pracovný deň (1.,3.,5. pracovný deň)

AMT – meranie automatickou meracou technikou (meranie 1 x za hodinu)

1) – meranie čerpaného množstva, alebo výdatnosti prelivu

2) – denná spotreba vody meraná samostatným prietokomerom (spotrebovaná na predmet podnikania), posledný deň v mesiaci zapísať do poznámky sumárnu mesačnú spotrebu

3) – stav prietokomera umiestneného na hlave vrtu

4) – laboratórne stanovenie

5) – výška hladiny vody v najbližšom povrchovom toku

6) – merania vykonávať v čase využívania zdroja

7) – po vydaní rozhodnutia KÚŽP upraviť rozsah sledovania v súlade s vydaným rozhodnutím